

Stück	Ausgänge	Steckdosen	Absicherung	Fehlerstrom	Schutzschalter	RCD Typ A	Zuleitung	mit	Stecker	Bestell Nr.
				$I_n$	$I_{\Delta n}$					

6 Schutzkontakt	6 B-Aut. 1p.		40A/30mA/4p.	3 m	CEE 400V 32A 5p.	<b>1753002</b>
-----------------	--------------	--	--------------	-----	------------------	----------------

6 Schutzkontakt	3 Neozed 1p.		40A/30mA/4p.	3 m	CEE 400V 32A 5p.	<b>1733005</b>
-----------------	--------------	--	--------------	-----	------------------	----------------

6 Schutzkontakt	—		40A/30mA/4p.	3 m	CEE 400V 16A 5p.	<b>1711001</b>
-----------------	---	--	--------------	-----	------------------	----------------



1 CEE 400V 32A 5p. und 1 CEE 400V 16A 5p. und 3 Schutzkontakt	— 1 C-Aut. 3p. 3 B-Aut. 1p.		40A/30mA/4p.	3 m	CEE 400V 32A 5p.	<b>1753308</b>
---	-----------------------------------	--	--------------	-----	------------------	----------------

2 CEE 400V 16A 5p. und 3 Schutzkontakt	1 C-Aut. 3p. 3 B-Aut. 1p.		40A/30mA/4p.	3 m	CEE 400V 32A 5p.	<b>1753102</b>
---	------------------------------	--	--------------	-----	------------------	----------------



8 Schutzkontakt	8 B-Aut. 1p.		40A/30mA/4p.	3 m	CEE 400V 32A 5p.	<b>1853001</b>
-----------------	--------------	--	--------------	-----	------------------	----------------

1 CEE 400V 32A 5p. und 2 CEE 400V 16A 5p. und 2 Schutzkontakt	1 C-Aut. 3p. 1 C-Aut. 3p. 2 B-Aut. 1p.		63A/30mA/4p.	3 m	CEE 400V 63A 5p.	<b>1856301</b>
---	--	--	--------------	-----	------------------	----------------



– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –